



Mixvill Villamossági Kereskedőház Kft.

4002 Debrecen Ragoda dűlő 3.

Telefon/Fax: 00-36-52-533-305

Internet: www.mixvill.hu

E-mail: mixvill@mixvill.hu

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Firma MIXVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. oświadcza, że importowane przez nią wyłączniki nadprądowe XBS spełniają następujące normy:

MSZ EN 60898:1999

MSZ EN 60898:1991/A17

Produkty posiadają deklarację MEEI.

Produkty posiadają znak CE.

Dane techniczne:

240/415V, 400V, 6000A

charakterystyka B, C

od 1 do 63A

bieguny: 1, 1+N, 2, 3

Debrecen, 2003.08.15.

MIXVILL
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
4002 Debrecen, Ragoda dűlő 3.
Adószám: 13159702-2-09
Szlsz.: 104/2003-34252109-00000000
Tel./Fax: 003652533300

3.

Besenyei István